

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 44 52 100, faks 81 44 52 133

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta,  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 44 52 100, faks 81 44 52 133  
e-mail: zaklad.lublin@psgaz.pl

Powiat Janowski  
ul. Jana Zamoyskiego 59  
23-300 Janów Lubelski

Lublin, 10.11.2017

Nasz znak: WD00/0000030721/00001/2017/00000

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m<sup>3</sup>/h*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.10.2017 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. Nr 133 poz. 1059, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, adres: Janów Lubelski ul. Ogrodowa 20
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - Przygotowanie posiłków
  - Przygotowanie CWU
  - Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	10,00	4	40,00
Kocioł od 30 kW	350,00	2	700,00
Łączna moc [kW]			740,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku	Min. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	Maks. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	Min. dobowy [m <sup>3</sup> /doba]	Maks. dobowy [m <sup>3</sup> /doba]	Min. roczny [tys. m <sup>3</sup> /rok]	Maks. roczny [tys. m <sup>3</sup> /rok]
2018	1,00	87,00	10,00	1.000,00	10,00	100,00
Docelowo	1,00	87,00	10,00	1.000,00	10,00	200,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
-------------------

				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
40,00	10,00	10,00	40,00	100 %

6. Moc przyłączeniowa: 87,0 [m<sup>3</sup>/h]
7. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 1 m<sup>3</sup>/h, oraz 10 m<sup>3</sup>/dobę.
8. Ciśnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru, określone we Wniosku o określenie Warunków przyłączenia:
- 8.1. w sieci dystrybucyjnej:
- minimalne: 180,00 [kPa]
- maksymalne: 220,00 [kPa]
- 8.2. w punkcie odbioru wskazane we wniosku o określenie warunków przyłączenia:
- minimalne: 1,80 [kPa]
- maksymalne: 2,40 [kPa]
9. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
- 9.1. Gazociąg średniego ciśnienia
- 9.2. Materiał: PE, DN 40 [mm]
- 9.3. Lokalizacja: Janów Lubelski, Ogrodowa 20
- 9.4. Dodatkowe informacje o miejscu włączenia:
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

11. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

Liczba przyłączy: 0 szt.

Ciśnienie	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

12. Gazociąg i przyłącze powinny odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
13. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Janów Lubelski ul. Ogrodowa 20
- 13.2. Stacja gazowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2009 i ST-IGG-0502:2010.
- 13.3. Wymagania dotyczące pomiaru:
- 13.3.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
- 13.4. Inne wymagania dotyczące stacji gazowej / zespołu gazowego na przyłączy oraz szczegółowe parametry określono w załączniku.
14. Inne wymagania: szczegóły układów pomiarowych i telemetrycznych stacji należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w w Lublinie.
15. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: zasuwa za zespołem gazowym redukcyjno - pomiarowym II stopnia, lokalizacja: szafka na zewnętrznej ścianie budynku.
16. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Nie dotyczy
17. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nieobjęte pozwoleniem na budowę.
18. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.



20. Instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
21. Dokumentację projektową należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
22. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
23. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
24. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 18.228,33 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 22.420,85 zł.
25. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
26. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 26.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
  - 26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
  - 26.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
27. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 12,0 mies. od zawarcia umowy o przyłączenie.
28. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
29. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia r., o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.
30. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31. Klauzule:
- 31.1. W realizacji przyłączy (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
  - 31.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
  - 31.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
  - 31.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego określona na podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunków, będzie podlegać weryfikacji przez PSG sp. z o.o. przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie określonych ilości Paliwa gazowego, Podmiot zostanie obciążony opłatą określoną w Umowie o przyłączenie.
  - 31.5. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
  - 31.6. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
  - 31.7. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
  - 31.8. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).
  - 31.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: Warunki znak WD00/0000020112/00001/2017/00000 z dnia 08.08.2017 tracą ważność

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

PRACOWNIK GAZOWNICZYSTWA

Paweł Motyka

Dariusz Kurkiewicz

Załącznik: Karta stacji/zespołu gazowego

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 8638134

Opracował(a): MICHAŁ WIŚNIEWSKI w dniu 10.11.2017.

Otrzymują:

1. Klient
2. WD00

Numer POD

Kod kreskowy

PL0031948082





# Załącznik do Warunków nr 30721/1/2017/

## KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOŁU GAZOWEGO

### I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

#### 1. Typ:

Zespół redukcyjno - pomiarowy II stopnia

#### 2. Lokalizacja:

Szafka na zewnętrznej ścianie budynku

#### 3. Obudowa:

Stacja kontenerowa

#### 4. Stację gazową należy wyposażać:

- x pomieszczenie technologii
- [ pomieszczenie kotłowni
- [ pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezgrożonej wybuchem, w którym należy zabudować szafę AKP
- [ pomieszczenie dyżurki obsługi stacji
- [ pomieszczenie nawianialni
- [ pomieszczenie agregatu prądotwórczego

#### 5. Media przyłączone do:

- x przyłącze energii elektrycznej
- [ przyłącze wodociągowe
- [ przyłącze kanalizacyjne

### II. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowość obiektu Q: 100.00 m<sup>3</sup>/h  
Q<sub>min</sub> UP: 1.00 m<sup>3</sup>/h Q<sub>max</sub> UP: 87.00 m<sup>3</sup>/h

#### 2. Stopień redukcji:

II stopień

#### 3. Ciśnienie wejściowe:

P<sub>min</sub>: 180.00 kPa P<sub>max</sub>: 220.00 kPa

#### 4. Ciśnienie wylotowe:

P<sub>wyj.</sub> min: 1,6 kPa P<sub>wyj.</sub> max: 2,5 kPa

#### 5. Nawanianie gazu:

- [ brak
- [ nawianialnia absorpcyjna
- [ nawianialnia wtryskowa

### III. Rodzaje wymaganych do montażu urządzeń technologicznych

Rodzaj urządzenia	Ilość
Filtry gazu	0
Filtroseperator gazu	0
Odwadniacz gazu	0
Instalacja gazowa na przyłączy/Reduktor	2
Reduktor monitor	0
Zawór regulacyjny	0
Zawór szybkozamykający	0
Zawory sterowane	0
Nawianialnia gazu	0
Kocioł CO	0
Stacja ochrony katodowej	0
Agregat prądotwórczy	0

Dwa reduktory: B249 i R10

### IV. Wymagania w zakresie układu pomiarowego

#### 1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza	Klasa gazomierza	Zakresowość	Typ układu	Ciśnienie	Ilość	Status
Gazomierz rotorowy G25 DN50	GR025-05	1:50	U2	Średnie	1	Proponowany
Gazomierz miechowy G4 R130	M04-13		U2	Niskie	1	Aktualny

1.1. Optymalny zakres pracy układu pomiarowego GR025-05 wynosi: 2.40-120.00 m<sup>3</sup>/h. W przypadku zmiany mocy umownej (dot. Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego) poza wskazany zakres należy wystąpić z nowym Wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

#### 2. Typy elektronicznych układów rejestrujących przepływ gazu i wielkości pomiarowe:

	Ilość
Przelicznik przepływu gazu z zasilaniem elektrycznym	0
Przelicznik przepływu gazu z zasilaniem baterijnym	1
Rejestrator szczytów godzinowych z zasilaniem elektrycznym	0
Rejestrator szczytów godzinowych z zasilaniem baterijnym	0
Rejestrator impulsów GSM	0
Rejestrator impulsów radiowy	0
Rejestrator wielkości analogowych i cyfrowych	0
Sterownik PLC	0

3. Wymagane inne urządzenia pomiarowe związane z pomiarem jakości gazu:

- [ chromatograf procesowy do badania składu gazu i wartości energetycznych
- [ chromatograf procesowy do badania zawartości związków siarki w gazie
- [ wilgotnościomierz
- [ analizator THT
- [ układ poboru próbki gazu
- [ układ poboru próbki gazu uśredniający (sampler)

4. Wymagany montaż rejestratorów mechanicznych (taśmowych):

- [ dla ciśnienia wlotowego ze stacji
- [ dla ciśnienia wylotowego ze stacji
- [ dla temperatury gazu na wylocie ze stacji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja następujących wielkości:

5.1. Pomiary analogowe:

- x ciśnienie wlotowe gazu
- x ciśnienie wylotowe gazu
- x ciśnienie gazu po redukcji
- [ temp. gazu na wylocie
- [ temp. gazu po redukcji
- [ stopień otwarcia zaworu regulacyjnego
- x spadek ciśnienia na filtrach gazu
- [ wartość punktu rosy wody w gazie
- [ inne:

5.2. Sygnalizacja:

- x spadki ciśnienia na filtrach/filtroseparatorach
- x zamknięcia zaworów szybkozamykających
- x otwarcia drzwi zewnętrz. pomieszczeń stacji
- x zaniku napięcia zasilania elektrycznego stacji
- [ zamknięcia/otwarcia zasuw
- [ awarii kotłów CO
- [ awarii nawianialni gazu
- [ awarii agregatu prądotwórczego
- [ inne:

6. Rodzaj zasilania układów pomiarowych i telemetrycznych:

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej

7. Zasilanie elektryczne awaryjne urządzeń AKP:

- x nie wymagane
- [ wymagane: napięcie główne: 0.00 [V]
- [ wymagane: napięcie awaryjne: 0.00 [V]

8. Typ łącza do transmisji danych:

- [ komórkowe komutowane (CDS)
- [ komórkowe GPRS (kartę SIM zapewnia OSD)
- x komórkowe SMS(kartę SIM zapewnia OSD)
- [ przewodowe dedykowany
- [ przewodowe komutowany
- [ teleinformatyczne
- [ kablem światłowodowym wzdłuż gazociągu
- [ internetowe
- [ radiolinia
- [ radiowe

9. Układ telemetry:

10. Rodzaj stacji telemetrycznej:

- [ modem telefonii przewodowej
- [ modem telefonii komórkowej GSM-CSD
- x modem telefonii komórkowej GSM-GPRS
- [ modem telefonii komórkowej GSM-SMS
- [ radiomodem
- [ moduł telemetryczny
- [ router sieci teleinformatycznej
- [ sterownik PLC
- [ inne:

11. Na wyjściu z zespołu gazowego zabudować zgodnie z normą PN - EN ISO 10715 (2005) króciec do poboru próbek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametrów jakościowych gazu.